

知って暮らしに役立てよう！

## 合併処理浄化槽の上手な使い方

合併処理浄化槽に棲んでいる微生物には、生活排水を浄化し、きれいな水にする働きがあります。しかしながら、微生物が処理できる汚れの量には限界があり、適正に合併処理浄化槽を使用することが大切となります。

### ●生活排水の汚れについて

台所から出る主な生活雑排水の汚れについては、表の通りです。水の汚れ具合を示す指標であるBOD※で表されています。※BODの数値が高ければ汚れがひどい

合併処理浄化槽では、これらの生活雑排水を魚が棲める水質(BOD 5mg/L程度)まで処理しなければなりません。特に使用済み油は、汚れの指標が高く、多量に流すと、合併処理浄化槽で処理ができず悪臭が発生します。

### 上手に使う浄化槽

#### 台所

○多量に流すと…  
配管がつまる・浄化槽処理機能低下、悪臭発生

#### 洗濯

①塩素系漂白剤はなるべく避ける。  
○多量に使うと…  
微生物が衰弱・死滅し浄化槽処理機能低下

②洗剤は適量使用する。  
○多量に使うと…  
浄化槽内から発泡し、処理機能低下

#### お風呂

カビ取り剤使用を控える。  
カビ取り剤の影響  
微生物が死滅し浄化槽処理機能低下  
(使用後は、十分水で流しましょう。)

生活雑排水	BOD(mg/L)
使用済み油	1,500,000
おでん汁	100,000
ビール	81,000
牛乳	78,000
みそ汁	37,000
ラーメンの汁	27,000
コーヒー	6,000

#### トイレ

①洗剤はなるべく中性洗剤に。  
○酸性・アルカリ性の洗剤を使うと…  
微生物が衰弱・死滅し浄化槽処理機能低下

②トイレットペーパーは適量に。  
○多量に使うと…  
配管がつまる

#### その他

送風機の電源は切らない。  
○電源を切ると…  
微生物が衰弱・死滅し、悪臭発生  
みなさまの協力が、  
きれいな川へとつながります。

▼問 企業局下水道グループ  
☎ 62-2500

## 三春町都市計画道路「北町荒町線」の変更(案)の縦覧について

町では、『都市計画道路北町荒町線』の都市計画変更(廃止)の手続きを進めるにあたり、広くご意見を伺うため「三春町都市計画道路変更(廃止)」の案を次のとおり縦覧に供します。

本路線は、田村市、小野町方面(国道288号)とJ.R三春駅、本宮市方面(県道本宮三春線)へのアクセス向上を図ることにより、中心市街地の交通の円滑化を図るため昭和41年に幅員12メートルの道路として都市計画決定しましたが、国道288号バイパスの建設や都市計画道路荒町新町線の整備により、その役割や整備の必要性が低下したうえ幅員4.0メートルでの拡幅整備が完了したことから、都市計画変更(廃止)しようとするものです。



拡幅整備が完了した北町荒町線

#### ◆位置図



#### ◆計画(廃止)案の縦覧期間

9月1日(金)～9月14日(木)  
※平日のみ  
午前8時30分～午後5時  
※指定時間外での縦覧希望はご相談ください。

#### ◆縦覧場所 建設課

#### ◆問 建設課都市グループ

☎ 62-2113  
FAX 62-3300